

BIOFILTRA INC.

Page 1 de 5

7920, boulevard Laurier Bureau 102
Terrebonne (Québec) J7M 1W3**NQ 3680-910/2000-06-16 M1
(2004-09-10)***Traitement des eaux usées - Systèmes d'épuration autonomes
pour les résidences isolées*Numéro du certificat : **2588**
Date de délivrance : **2024-01-22**
Date d'expiration : **2026-01-31****Systèmes d'épuration autonomes****Modèle Écophyltre**

Capacité :

N ^{bre} de chambres à coucher	Débit quotidien total (l/j)	Désignation	Capacité de la chaîne de traitement (l/j)	Surface d'implantation (m ²)	Dimensions (m x m)
1	540	EC-2	1 080	36	6,0 x 6,0
2	1 080	EC-2	1 080	36	6,0 x 6,0
3	1 260	EC-3	1 260	39	6,5 x 6,0
4	1 440	EC-4	1 440	45	7,5 x 6,0
5	1 800	EC-5	1 800	54	9,0 x 6,0
6	2 160	EC-6	2 160	66	11,0 x 6,0

Précisions au certificatClasse de traitement : Classe III.
Températures des eaux
affluentes : Les essais spécifiés dans les articles 8.1 et 8.2 ont été effectués avec des eaux
usées, à une température contrôlée minimale de 18 °C.
Autre : Cette chaîne de traitement comporte une fosse septique.**Désignations des modèles**

EC-2, EC-3, EC-4, EC-5 et EC-6.

BIOFILTRA INC.

Page 2 de 5

7920, boulevard Laurier Bureau 102
Terrebonne (Québec) J7M 1W3**NQ 3680-910/2000-06-16 M1
(2004-09-10)***Traitement des eaux usées - Systèmes d'épuration autonomes
pour les résidences isolées*Numéro du certificat : **2588**
Date de délivrance : **2024-01-22**
Date d'expiration : **2026-01-31****Modèle Écophyltre avec désinfection**

Capacité :

N ^{bre} de chambres à coucher	Débit quotidien total (l/j)	Désignation	Capacité de la chaîne de traitement (l/j)	Dimension massif filtrant (m x m)
1	540	EC-2/DI	1 080	5,0 x 5,0
2	1 080	EC-2/DI	1 080	5,0 x 5,0
3	1 260	EC-3/DI	1 260	5,5 x 5,0
4	1 440	EC-4/DI	1 440	6,5 x 5,0
5	1 800	EC-5/DI	1 800	8,0 x 5,0
6	2 160	EC-6/DI	2 160	10,0 x 5,0

Précisions au certificatClasse de traitement : Classe V.
Températures des eaux affluentes : Les essais spécifiés dans les articles 8.1 et 8.2 ont été effectués avec des eaux usées, à une température contrôlée minimale de 18 °C.
Autre : Cette chaîne de traitement comporte une fosse septique.**Désignations des modèles**

EC-2/DI, EC-3/DI, EC-4/DI, EC-5/DI et EC-6/DI.



BIOFILTRA INC.

Page 3 de 5

7920, boulevard Laurier Bureau 102
Terrebonne (Québec) J7M 1W3

NQ 3680-910/2000-06-16 M1
(2004-09-10)

*Traitement des eaux usées - Systèmes d'épuration autonomes
pour les résidences isolées*

Numéro du certificat : **2588**
Date de délivrance : **2024-01-22**
Date d'expiration : **2026-01-31**

Liste des fabricants et des fournisseurs reconnus pour les composantes des systèmes

Fabricant du mélange Phragmix et mélange Fibrola (MS-2312) pour Écophyltre :

FAFARD ET FRÈRES LTÉE
771, rue Principale
Saint-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

Fournisseur des plants de roseaux :

LE ROSEAU ÉPURATEUR INC.
519, chemin du Simonet
(Québec) G0V 1E0

Liste de l'assembleur reconnu pour les systèmes

BIOFILTRA INC.
2193, boul. Barrette
Notre-Dame-de-Lourdes (Québec) J0K 1K0

BIOFILTRA INC.

Page 4 de 5

7920, boulevard Laurier Bureau 102
Terrebonne (Québec) J7M 1W3**NQ 3680-910/2000-06-16 M1
(2004-09-10)***Traitement des eaux usées - Systèmes d'épuration autonomes
pour les résidences isolées*Numéro du certificat : **2588**Date de délivrance : **2024-01-22**Date d'expiration : **2026-01-31****SCHÉMA D'ÉCOULEMENT
DE L'ÉCOPHYLTRE AVEC MARAIS FILTRANT**



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

BIOFILTRA INC.

Page 5 de 5

7920, boulevard Laurier Bureau 102
Terrebonne (Québec) J7M 1W3

**NQ 3680-910/2000-06-16 M1
(2004-09-10)**

*Traitement des eaux usées - Systèmes d'épuration autonomes
pour les résidences isolées*

Numéro du certificat : **2588**
Date de délivrance : **2024-01-22**
Date d'expiration : **2026-01-31**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2018-01-18	Délivrance du certificat.
2018-07-03	Modification de l'adresse de la raison sociale.
2018-11-12	Modification de la raison sociale.
2020-01-29	Renouvellement du certificat.
2022-01-17	Renouvellement du certificat.
2024-01-10	Renouvellement du certificat.